



14020013700485

900110127_34791724



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

**г. Москва
16 февраля 2023 года**

Дело № А40-10369/22-141-80

**Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мусаатаевой Ш.К.
рассмотрел дело по иску Государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» (ИНН 6312201190)
к ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570)
с участием 3-х лиц: Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области, ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
об обязанности устранить недостатки работ**

В судебное заседание явились:

от истца – Смирнова А.В. по доверенности от 30.12.2022г.,
от ответчика – не явился, извещен,
от Министерства спорта Российской Федерации - не явился, извещен,
от Министерства спорта Самарской области - не явился, извещен,
от Министерства имущественных отношений Самарской области - не явился, извещен,
от ФГУП «Спорт-Инжиниринг» - не явился, извещен,

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570) в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, выполненные в рамках государственного контракта №28-08-01 от 28.08.2024г., заключенного между Государственным автономным учреждением Самарской области «Самара Арена» (ИНН 6312201190) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570), а именно:

- в помещении D.1.021, D.1.025, D.1.022, D.1.024 скрытые в стене полипропиленовые трубы холодного и горячего подающие воду к санитарно-техническим приборам не пропускают воду (возможно неудовлетворительная пайка труб). Необходимо произвести вскрытие стены и точечную замену участков трубопровода диаметра 20. (11 участков);

- в наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации требуется прочистка/замена участка трубы наружной подземной хозяйственно-бытовой канализации, а именно:

от колодца К1-20 до колодца К1-21 (Ду-200 мм, L=28,6 м.п.) (в связи с тем, что проходное отверстие труб залито бетоном (ориентировочно на 70%, при строительстве и мероприятия по прочистке и удалению бетона из трубы результатов не дали);

участок трубопровода наружной подземной хозяйственно-бытовой канализации от колодца К1-83 до колодца К1-74 (1 участок, общая протяженность 25,5 м/п, Ду-160 мм) разрушен (ориентировочно при проведении строительных работ), ориентировочно необходима замена участка трубы - около 6 м/п. Точно определить необходимую длину участка под замену возможно только после вскрытия участка;

- в камерах хранения сектора В отсутствует подземное соединение (есть разрыв) выпуска канализационной трубы Ду110 камеры хранения с канализационным колодцем К1-8. В результате этого сточные воды с камеры хранения не отводятся в канализационный колодец, а скапливаются под самим зданием (на манер выгребной ямы);

- на оси D 320, со стороны консоли -по оси D 315 произошло разрушение (разрыв) монтажного сварного соединения нижнего пояса фермы ФХ5 в оси D 320, со стороны консоли -по оси D 315;

- вблизи телефонного колодца № 75, расположенного согласно рабочей документация № 155.1/16-01-НСС «Раздел 5. «Сети связи» произошло проседание асфальтобетонного покрытия площадью 30 кв.м.;

- сварные соединения фермы ФХ-5 15 сварных соединений фермы ФХ-5 имеют дефекты сварных швов, превышающие допустимые значения.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570) в доход Федерального бюджета РФ 6 000руб. 00коп. госпошлины.

Взыскать с Государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» (ИНН 6312201190) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570) 870 000руб. 00коп. расходов на проведение экспертизы.

Взыскать с Государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена» (ИНН 6312201190) в пользу АНО «Институт научных исследований и судебных экспертиз» (ИНН 7707460929) 4 130 000руб. 00коп. расходов на проведение экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья

А.Г. Авагимян